

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na

1. Wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie Gminy Suchy Dąb
2. Usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodno – kanalizacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Suchy Dąb

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zadania nr 1

1. Czy Zamawiający wymaga przedłożenie dokumentów świadczących o posiadanym sprzęcie i dopuszczeniu go do ruchu na drogach publicznych.

NIE – oświadczenie

2. Ile, w jakich miejscowościach i o jakiej pojemności są zbiorniki bezodpływowe i czy są do nich utwardzone drogi dojazdowe.

Steblewo - 5 szt. zbiorników bezodpływowych o pojemnościach: 50 m³ – 2 szt., 40 m³
– 2 szt. 100 m³ – 1 szt. *Dojazdy utwardzone*

Grabiny – Zameczek – 10 szt. zbiorników bezodpływowych o pojemnościach: 12 m³ – 1 szt.,
około 8 m³ – 9 szt. *Do trzech brakuje dojazdów utwardzonych*

Suchy Dąb – 5 szt. zbiorników bezodpływowych o pojemnościach : 80 m³ – 1 szt., 40 m³
– 1 szt., około 10 m³ -3 szt. *Do dwóch zbiorników brak utwardzonych dojazdów*

Koźliny - 3 szt. zbiorników bezodpływowych o pojemnościach : 25 m³ – 2 szt.
15 m³ – 1 szt. *dojazdy utwardzone*

Osice - 1 szt. około 10 m³ *dojazd utwardzony*

Krzywe Koło - 2 szt. zbiorników bezodpływowych o pojemnościach 30 m³ – 1 szt.,
7 m³ – 1 szt., *do jednego zbiornika brak utwardzonego dojazdu*

3. Jaka jest cena zrzutu ścieków na oczyszczalni ścieków w ramach zadania nr I i czy cena ta jest gwarantowana przez zlecającego na czas trwania zadania nr I.

TAK

4. Jaka jest opłata środowiskowa za ścieki zrzucone w ramach zadania nr I, oraz jaki składnik ścieków dowożonych stanowi podstawę do jej określenia.

Nie dotyczy – zapis omyłkowo zamieszczony w SIWZ

5. Jaki wpływ na cenę m³ ścieków mają „warunki i wytyczne stawiane przez zamawiającego” – prosimy o ich określenie

Odpowiedź – punkt 3.3 SIWZ

6. W jaki sposób określana i potwierdzana jest ilość ścieków zrzucanych na oczyszczalni ścieków.

Karta odbioru ścieków określona w załączniku do umowy na odbiór ścieków dowożonych zawartą z Gminą Suchy Dąb.

7. Kto jest upoważniony do zlecenia wywozu ścieków w ramach zadania.

Wyznaczony pracownik Urzędu Gminy w Suchym Dębnie

8. Jaka ilość ścieków dowożonych na dobę może przyjąć oczyszczalnia ścieków i czy zapewnia to możliwość przyjęcia ścieków wynikających ze SIWZ

Ilość ścieków 45 m³ na dobę

Ilość ścieków dowożonych została określona przy maksymalnym wywozie ścieków ze zbiorników bezodpływowych – przez okres 10 lat nie wystąpiła konieczność przekroczenia ilości ścieków określonych w SIWZ

9. Czy zgoda na zrzut ścieków do oczyszczalni w Suchym Dębnie obowiązuje na czas trwania zadania.

Tak – zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 2

1. Czy zamawiający dysponuje pełną dokumentacją sieci wodociągowej.

NIE

2. Jaka jest struktura sieci wod – kan. i jaka jest jej długość

Sieć wybudowana z materiałów ogólnie dostępnych dla okresu w którym była budowana: azbestocement, żeliwo, stal, PE, PVC,

Długość sieci nie zaewidencjonowana lecz określa się ją na około 65,97 km.

3. Ile jest przyłączy wodno kanalizacyjnych i z jakiego materiału są wykonane i czy istnieje możliwość zamknięcia przyłączy przy wystąpieniu awarii.

Przyłącza wybudowane z materiałów ogólnie dostępnych dla okresu w którym były budowane: stal, PE, PVC,

Ilość przyłączy określa się na 548 szt.

Przy wystąpieniu awarii wodociągowych na odcinkach starej sieci wodociągowej brakuje zasuw na przyłączach co często kończy się wyłączeniem odcinka sieci wodociągowej.

4. Ile i jakiego rodzaju wystąpiło w roku 2011

W roku 2011 wystąpiło około 30 awarii wodociągowych na sieci oraz przyłączach kanalizacyjnych

5. Kto w przypadku wystąpienia awarii zobowiązany jest do dokonania odpowiednich wyłączeń i przeląceń sieci wodociągowej.

Wykonawca w porozumieniu w konserwatorem sieci wodociągowej

6. Kto pokrywa koszty przywrócenia do stanu z przed awarii terenu i mienia objętego awarią, i kto pokrywa w związku z tym koszty ewentualnych odszkodowań.

Wykonawca w porozumieniu z Urzędem Gminy

7. Czy zamawiający zapewnia swobodny dostęp ekip naprawczych na teren objęty awarią.

TAK – na terenach prywatnych po uzgodnieniu z właścicielem posesji

8. Jakiego rodzaju „roboty budowlano montażowe” przewiduje zlecający w ramach zadania.

Zamawiający nie przewiduje prac budowlano – montażowych

9. W jaki sposób i przez kogo określany jest zakres niezbędnych prac, które należy wykonać przy usuwaniu awarii.

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Suchym Dębnie

10. W jaki sposób potwierdzane jest usunięcie awarii.

Kosztorys powykonawczy

11. Jakie dokumenty winien przedstawić wykonawca zamawiającemu celem rozliczenia usuniętej awarii.

Kosztorys powykonawczy, protokół odbioru,

12. W jakim terminie wykonawca winien rozliczyć wykonane prace.

Zgodnie z SIWZ

13. W jakim terminie od złożenia faktury za wykonane prace zlecający dokonuje zapłaty, czy zlecający dokona odpowiednich zapisów dotyczących warunków płatności w par. 4 wzoru umowy.

30 dni

14. Co stanowi podstawę prawną do regulowania płatności podwykonawców przez zlecającego.

Umowa

15. Dlaczego zlecający w stawce rbg. ujął koszty ogólne od sprzętu, zysk od sprzętu i koszty zakupu materiałów skoro nie są one składnikami rbg.

Proszę podać stawkę rbg. z odpowiednimi narzutami

16. Czy w pozycjach sprzęt 2 do 7 należy w stawce netto ująć koszty ogólne sprzętu oraz zysk od sprzętu.

TAK

17. W jakiej pozycji należy umieścić koszty zakupu materiałów.

Należy określić % w pozycji nr 1 Formularza Ofertowego

18. Biorąc pod uwagę nasze zapytania w pkt. 15, 16 i 17 jak zlecający zamierza porównywać złożone do przetargu oferty, ponieważ w SIWZ nie określono ich precyzyjnie.

Zgodnie z SIWZ

Otrzymują:

1. Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ.
3. A/a