

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ NR 1

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SIWZ dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na **„Termomodernizację i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębnie”**.

Pytania:

1. Jaką grubość wełny zastosować przy ociepleniu poddasza i jaki ma mieć współczynnik izolacji cieplnej. Czy Zamawiający dopuszcza docieplenie metodą natryskową.
2. Czy detale architektoniczne mają być wykonane ze styropianu elewacyjnego czy twardego styroduru, czy mają posiadać warstwy zbrojące, które zabezpieczą profil przed działaniem zewnętrznym, np. dziobaniem przez ptaki.
3. Proszę o sprecyzowanie czy stolarka wymieniana w wiatrołapie ma być drewniana czy aluminiowa.
4. Czy Zamawiający dopuszcza ocieplenie posadzki Sali Narad poprzez wykonanie natrysku termoizolacyjnego i akustycznego w technologii Sprefix G.
5. Jaką papą nawierzchniową należy wykonać pokrycie dachu – o jakich parametrach.
6. Jakiej grubości Zamawiający przewiduje płyty OSB.

Odpowiedzi :

1. Należy zastosować warstwę minimum 15 cm dla mansardy i 20 cm na pozostałych połaciach, zamawiający dopuszcza ocieplenia metodą natryskową pod warunkiem zachowania tych samych parametrów izolacyjności oraz ciężaru izolacji, metodą natryskową można zastosować zwłaszcza w miejscach gdzie nie będzie możliwe zapewnienie wykonanie izolacji metodą tradycyjną .
2. Mają być wykonane z twardszego materiału np. styroduru z warstwą zbrojoną.
3. Stolarka aluminiowa.

4. Tak dopuszcza przy zachowaniu parametrów izolacyjności przewidzianych zgodnie z projektem lub wyższych.
5. Papa podkładowa asfaltowa ułożona na deskowaniu dachu.
6. Płyty grubości min. 20mm .

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Barbara Kamińska