

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ NR 2

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SIWZ dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na **„Termomodernizację i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębnie”**.

Pytania:

1. W projekcie jest użyty styropian - gr. 12 cm EPS 100-040 – ściany poniżej gruntu – dlaczego w specyfikacji technicznej robót (8.2.1) jest podane ocieplenie ścian poniżej gruntu styrodurem gr. 10 cm?

Odpowiedzi :

1. W specyfikacji oraz w przedmiarze robót przyjęto styrodur gr. 10 cm, zostało to uzgodnione z projektantem i tak należy skosztorysować roboty.

Z poważaniem

WÓJTA GMINY

Barbara Kamińska