

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ NR 3

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SIWZ dla przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na **„Budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Grabiny-Zameczek”**

Pytania:

1. Czy gmina za zajęcie pasa drogi gminnej będzie pobierała opłatę?
2. Czy przewiert należy wykonać rurą osłonową DN140PE czy rurą DN90-RC. Jeśli DN90-RC to proszę o wskazanie miejsca w którym należy zastosować rurę DN140PE.
3. Czy Gmina jest w posiadaniu szczegółowego projektu studni odpowietrzającej?
4. Proszę o określenie sposobu wykonania włączenia wodociągu do studni odpowietrzającej.
5. Czy projekt zakłada wykonanie ścianek szczelnych i montażu igłofiltrów celem włączenia wodociągu z gł 4,19 m n.p.m przy granicy rzeki do studni odpowietrzająca?
6. Czy w związku z wykonaniem przewiertu pod rzeką gmina posiada uzgodnienie z RZGW?
7. Czy do projektu został wykonany operat wodno-prawny w związku z przewiertem pod dnem rzeki?
8. Czy Gmina posiada zgodę na dysponowanie działką nr 162/1 celem okładu ziemi z wykopu pod studnię odpowietrzającą oraz pod wykonanie komory przewiertowej?

Odpowiedzi :**Ad.1**

Ulice Grabowa i Zamkowa to drogi gminne. Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie drogi i pasa drogowego na czas prowadzenia robót (w załączeniu stosowna Uchwała Rady Gminy Suchy Dąb).

Ad.2

Przewiert należy wykonać przewodem DN90RC (nie będzie w żadnym miejscu rury osłonowej DN140).

Ad.3

Gmina nie posiada szczegółowego projektu studni odpowietrzającej - wykonać zgodnie z rysunkiem 5 (węzeł W18).

Ad.4

Włączenie należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 5 - (wejście do studni poprzez jej dno).

Ad.5

Metoda zabezpieczenia wykopu przy studni odpowietrzającej do wyboru przez wykonawcę (po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru).

Ad.6

W załączeniu uzgodnienie przejścia wodociągu pod dnem rzeki Motława.

Ad.7

W załączeniu operat wodno-prawny.

Ad.8

Gmina nie posiada zgody na dysponowanie działką nr 162/1 celem odkładu ziemi z wykopu.

Z poważaniem

Wójt Gminy Suchy Dąb

/-/ Barbara Kamińska

Otrzymują:

1. Wykonawca zadający pytanie.
2. Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
3. a/a

Sporządziła: Katarzyna Górską